Certificat

d'examen de type volontaire

N° d'enregistrement **01/208/FB/19/7028Ae2**

L'organisme de certification TÜV Rheinland pour ascenseurs et leurs composants de sécurité de la société TÜV Rheinland Industrie Service GmbH atteste par la présente vis-à-vis de la société

Société **W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG**
Erkrather Str. 264-266
40233 Düsseldorf
Allemagne

la conformité du produit

Produit **Système d'éclairage de gaine**

Types **FixLED Standard, FixLED Highrise, FixLED Éblouissement réduit**

avec les exigences de la Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs.

Le contrôle de conformité du 02/01/2020 en a apporté la preuve.

Rapport d'essai n° 240/2019/125799914

Directives de contrôles

- Directive 2014/33/UE sur les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs
- EN 81-20:2014

Utilisation Éclairage de la gaine

Ce certificat s'applique à la mise sur le marché de l'élément de construction ci-dessus en cas de conformité avec les documents examinés jusqu'au 07/01/2025.

Cologne, le 08/01/2020

Dipl.-Ing. Georg Theisen
Tél. +49 (0) 221 806 2452

Organisme de certification TÜV Rheinland pour ascenseurs et leurs composants de sécurité de la société TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Notifié sous le n° 0035

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln (Allemagne)

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

10/201 4.08 E A4 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Annexe au certificat
N° d'enregistrement : 01/208/FB/19/7028Ae2

1. Composant	Système d'éclairage de gaine
2. Fabricant	W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG Erkrather Str. 264-266 40233 Düsseldorf Allemagne
3. Marquage	W+W FixLED Standard/Highrise Référence: 020501 – 020802 W+W FixLED Éblouissement réduit Référence: 021601 - 021950
4. Champ d'application	Éclairage de gaine conformément à • Directive 2014/33/UE (directive européenne sur les ascenseurs) • EN 81-20:2014
5. Éléments constituants	• Fiche (« euro » ou autres) • Câble d'alimentation (10 m): Standard (1 m - 50 m): H05VV-F, 2 x 1,5 mm² Highrise (51 m - 100 m): H05VV-F, 3G 1,5 mm² Éblouissement réduit (1 m - 50 m): H05VV-F, 2 x 1,5 mm² ou (H)05Z1Z1-F 2 x 1,5 mm² • Redresseur de courant • Ruban LED (longueur 1 m - 100 m) avec bouchons d'extrémité
6. Conditions spéciales	• La distance des rubans LED par rapport aux points le plus élevé et le plus bas de la gaine ne doit pas dépasser 0,5 m. • L'utilisation est uniquement autorisée dans les puits fermés. • Avec les bandes LED, un éclairage conforme aux normes des gaines de toute taille est possible. Selon les dimensions de la gaine et d'autres facteurs d'influence, plusieurs bandes peuvent être nécessaires. • Le montage doit être effectué sur un support incombustible. • La distance minimale vis-à-vis des pièces inflammables doit être d'au moins 50 mm de tous les côtés. • Le câble de raccordement ne doit être raccourci qu'en amont du redresseur de courant. • Le ruban LED ne doit pas être raccourci et les bouchons d'extrémité ne doivent pas être retirés. • Un disjoncteur de protection de circuit de 16 A maximum, caractéristique B, est indispensable comme mesure de protection. • Les instructions de montage suivantes de W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG à noter: "Standard" 560952, version 09.2018 (version 10) "Highrise" 601327, version 06.2018 (version 1) "Éblouissement réduit" 602892, version 08.2019 (version 01)
Cologne, le 08/01/2020	Georg Theisen Directeur de l'organisme de certification pour ascenseurs et leurs composants de sécurité n° d'identification 0035